



- Zone d'assainissement collectif :**
- Assainissement collectif existant (Zonage EU 2020 - SCERCL)
 - Assainissement collectif futur (Zonage EU 2020 - SCERCL)
 - Réseau E.U. existant
 - Réseau Unitaire existant
 - Poste de refoulement
 - Déversoir d'orage
 - STEP existante
- Divers :**
- Contour PLUI (Zone U et AU)
 - Périmètre de protection de captage (PI, immédiat ; PR, rapproché ; PE, éloigné)
 - Zone Humide (Inventaire départemental)
 - Réseau hydrographique

Zone d'assainissement non collectif :
Zones en ANC: Zones urbanisées et habitations hors contour PLUI situées en "zone blanche" ou présence de la carte d'aptitude des sols et des milieux à l'assainissement non collectif.


Vu pour être annexé à la délibération d'approbation du conseil communautaire du 25 février 2020,
Le Vice Président délégué à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire,
M. Bernard REYLLON

Date : février 2020
Echelle : 1/5000
Fichier : AS_EU_CCPSeysssel.dwg
Dessin : S. BRUN



DESCRIPTION DES DIFFERENTES CLASSES D'APTITUDE (Pour Corbonod, données issues de Saunier, 2003)	
APTITUDE DES SOLS	FILIERE ADAPTEE
1 Bonne aptitude : aptitude 1	Tranchées d'infiltration à table profonde
2 Aptitude moyenne : aptitude 2	Tranchées d'infiltration à table profonde avec : - tranchées sables, - tranchées en pente (2 à 10 %), - Biopondage
3 Aptitude limite : aptitude 3	- Filtes à sable ; - Site à sable vertical non drainé ; - Site à sable vertical drainé avec escabe ; - Terre d'infiltration non drainé
4 Aptitude nulle : aptitude 4	Systèmes dérogatoires (sur habitat existant uniquement) : - microstations... - fosses d'accumulation...

Chanay



Haut Valromey

Corbonod

Brénaz

